

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1932 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г. Новосибирска
«Детский автогородок»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

«30 09» 2019 г.

проведено мероприятие по надзору

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору Матвеева Александра Сергеевича от 27.08.2019 № 1932 в период с 09.09.2019 года с 09 час. 00 мин. по 30.09.2019 г. до 18 час. 00 мин., старшим инспектором УНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Климовым Вячеславом Николаевичем проведена проверка соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности на территории в зданиях и помещениях муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Новосибирска «Детский автогородок», расположенных по адресу ул. Дуси Ковальчук, 65

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором МАУДО «Детский автогородок» Крамаровым Виталием
Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Части здания, группы помещений других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п.4.2	01.10.2020	
2.	Монтаж автоматической пожарной сигнализации выполнен с нарушением нормативных документов, а именно пожарные извещатели не установлены на несущих конструкциях.	СП 5.13130.2009 п.13.3.4	01.10.2020	
3.	Для производственных и складских помещений не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ.	ППР п.20	01.10.2020	

4.	Косоуры лестничного марша выполнены с пределом огнестойкости менее R60.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ таб.21	01.10.2020	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в октябрь 2020 года
(квартале, месяце)

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Справочная информация (выдержки из ст. 19.5 КоАП РФ):

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -


влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Климов В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«20» 09 2019 г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«20» 09 2019 г.

Директор МАУДО «Детский автогородок» Крамаров Виталий Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы)